

KBD SERİSİ ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLER KAPASİTE TABLOSU

Toplam hacim	lt	160		200		300		350		400		500		600		800		1000		1500		2000	
		lt/h	kW	lt/h	kW	lt/h	kW	lt/h	kW	lt/h	kW	lt/h	kW	lt/h	kW	lt/h	kW	lt/h	kW	lt/h	kW	lt/h	kW

SÜREKLİ KAPASİTE : Soğuk su girişi 10 °C- Sıcak su çıkışı 45 °C (Kazan)

Isıtıcı Akışkan Sıcaklığı	90 °C	740	30,1	960	39,1	1190	48,4	1380	56,2	1380	56,2	1740	70,8	1740	70,8	1850	75,3	1850	75,3	2000	81,4	2380	96,9
	80 °C	560	22,8	730	29,7	790	32,1	830	33,8	830	33,8	1360	55,3	1360	55,3	1450	59	1450	59	1540	62,6	1770	72
	70 °C	390	15,9	500	20,3	570	23,2	610	24,8	610	24,8	1040	42,3	1040	42,3	1100	44,8	1100	44,8	1180	48	1380	56,2

SÜREKLİ KAPASİTE: Soğuk su girişi 10 °C- Sıcak su çıkışı 60 °C (Kazan)

Isıtıcı Akışkan Sıcaklığı	90 °C	450	26,2	630	36,6	780	45,3	930	54,1	930	54,1	980	57	980	57	1150	66,9	1150	66,9	1290	75	1470	85,5
	80 °C	320	18,6	380	22,1	560	32,5	730	42,4	730	42,4	770	44,8	770	44,8	930	54,1	930	54,1	980	57	1120	65,1
	70 °C	230	13,4	300	17,4	360	20,9	410	23,8	410	23,8	440	25,6	440	25,6	550	32	550	32	635	37	725	42,1

Isıtıcı Akışkan Miktarı	m ³ /h	1,8	2	3	3	3	4	4	5	5	6	6
-------------------------	-------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SÜREKLİ KAPASİTE : Soğuk su girişi 10 °C- Sıcak su çıkışı 45 °C (Güneş enerjisi)

Isıtıcı Akışkan Sıcaklığı	70 °C	570	23,2	790	32,2	984	39,8	1140	46,4	1140	46,4	1380	56,2	1380	56,2	1800	73,3	1800	73,3	2300	93,6	2780	113,1
	60 °C	380	15,5	540	22	680	27,6	810	33	810	33	920	37,4	920	37,4	980	39,9	980	39,9	1250	50,8	1520	61,8

Isıtıcı Akışkan Miktarı	m ³ /h	3	5	5	6,5	6,5	6,5	6,5	8	8	9,5	9,5
-------------------------	-------------------	---	---	---	-----	-----	-----	-----	---	---	-----	-----

SÜREKLİ KAPASİTE : Soğuk su girişi 10 °C- Sıcak su çıkışı 45 °C

Buharlı İşletme	0.5 atü	930	37,8	1040	42,3	1300	52,9	1530	62,3	1530	62,3	1950	79,4	1950	79,4	2100	85,5	2100	85,5	2250	91,5	2580	105
	1.0 atü	1050	42,7	1450	59	1610	65,5	1730	70,4	1730	70,4	2480	101	2480	101	2680	109	2680	109	2830	115,2	3250	132,2